



	<p>Controle en Beheer</p>	
<p>Familie:</p>	<p>Niet controleerbare onderbreking</p>	<p>C</p>
<p>Type:</p>	<p>Terugstroombeveiliging met verschildrukzone niet controleerbaar</p>	<p>A</p>
		
<p>Terugstroombeveiliging: symbool</p>	<p>Terugstroombeveiliging: schema</p>	
<p>Installatie-eisen: Zie Waterwerkbladen, WB3.8 blad 16</p>		
<p>str = zeef ★ = Onderbreking = 2x de inwendige diameter van de toevoerleiding met een minimum van 20 mm</p>		
		
<p>De terugstroombeveiliging (code CA) altijd HORIZONTAAL monteren</p>		