

Periode : Januari - Maart 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	9.9	9.3	10.5	14		25
Zuurstof	mg/l	10.0	9.4	10.3	14	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	0.17	14		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.70	7.63	7.78	14	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		-0.30	-0.30	-0.30	1	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	23	23	23	1		
Corrosie-index		1.2	1.2	1.2	1		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.16	0.13	0.17	14		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	40.7	40.2	41.2	14		125
Koolstofdioxide	mg/l	4.3	3.6	5.0	14		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	1.9	1.4	2.6	14		
Waterstofcarbonaat	mg/l	114	110	118	14	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	3		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	69	69	69	1		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	2.07	2.07	2.07	1		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.10
Silicaat	mg Si / l	12.0	12.0	12.0	1		
Sulfaat	mg SO4 / l	14	14	14	1		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	41.2	40.1	42.7	14		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	5.94	5.47	6.46	14		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.27	1.24	1.33	14	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	7.1	7.0	7.4	14	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	1		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	71.7	71.7	71.7	1		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	3.17	3.17	3.17	1		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	3		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	37.5	37.5	37.5	1		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	8.5	8.1	8.8	3		20
UV-extinctie	1 / m	5.7	5.7	5.7	1		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1.9	1.9	1.9	1		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	3	<1	92	14		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	14		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	14		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	1		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	1		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l						

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Maart 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	ng/l	0.31	0.31	0.31	1		1000