

Periode : Januari - Juni 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	11.5	10.9	12.3	26		25
Zuurstof	mg/l	10.9	10.5	11.6	26	2.0	
Troebeling	FTE	<0.1	<0.1	<0.1	26		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7.83	7.65	7.92	26	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI) *		0.02	-0.05	0.10	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	40	37	42	2		
Corrosie-index		0.89	0.84	0.95	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0.31	0.22	0.47	26		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	55.7	52.4	59.2	26		125
Koolstofdioxide	mg/l	5.2	3.8	8.8	26		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	1.7	26		
Waterstofcarbonaat	mg/l	190	167	214	26	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	6		0.20
Bromaat	µg/l						
Chloride *	mg/l	40	39	40	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	1.50	1.21	1.80	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	0.02	6		0.10
Silicaat	mg Si / l	10.1	10.1	10.1	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	86	85	86	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	36.7	30.0	54.1	26		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	7.72	6.85	9.09	26		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1.23	1.03	1.69	26	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	6.9	5.8	9.5	26	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	76.2	67.5	84.8	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	<0.01	<0.01	0.010	6		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	2.96	2.78	3.15	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	6		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	79.7	71.5	85.9	6		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	8.8	7.5	10	2		20
UV-extinctie	1 / m	12	11	13	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	4.6	4.2	4.9	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	<1	<1	3	26		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	26		0.1
Enterococci	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C, Escherichia coli 37 °C, Enterococci en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.

Periode : Januari - Juni 2025

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Pesticiden
Farmaceutische componenten
Vluchtige componenten

Aangetoond
Aangetoond
Aangetoond
Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
BAM	µg/l	0.02	0.02	0.02	2		1.0
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	ng/l	0.27	0.22	0.32	2		1000
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ng/l	1.01	0.84	1.17	2		1000
Dimethenamide (OA)	µg/l	0.02	0.02	0.02	1		1.0
Dimethenamide (ESA) A+B	µg/l	0.11	0.11	0.11	1		1.0
Metolachloor (OA)	µg/l	0.16	0.16	0.16	1		1.0
Gabapentin	µg/l	0.02	0.02	0.02	1		1
Metolachloor (ESA)	µg/l	0.25	0.25	0.25	1		1.0
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	ng/l	<2	<2	2.02	2		1000