



Watermeter		Dienstkraan (Messing)	Keerklep (aanbouw)	Lengte (meter)	Diameter (mm)	Invoer (mm)	Lengte garnituur	Aansluiting DWI	Meterkast breedte	Mantelbuis diameter
Oud	Nieuw									
Qn 3,5	Q3-6,3	1" x 1 1/2"	1 1/2" DN 32	< 25	PE 50 x 44	PE 40	± 790 mm	1 1/2" bi	120 cm	∅ 110 mm
				> 25 - < 60	PE 63 x 55,4	PE 40	± 790 mm	1 1/2" bi	120 cm	∅ 110 mm

Indien aansluiting langer dan 25 meter: dan verloop voor mantelbuis en leiding buiten één maat groter nemen.

12	1	Dienstkraanopzetpijp	pvc	1"	In aansluitpakket
11	1	Sok	Hawle	50PEx1 1/2" bi	In aansluitpakket
10	1	Dienstkraan	Messing	1" x 1 1/2"	In aansluitpakket
9	1	Knie	Hawle	50x50	In aansluitpakket
8	1	Buis PE 80	Hpe	50x44,2	0,8 Mpa
7	1	Verloopsok	Hawle	50pe x 40pe	In aansluitpakket
6	1	Buis PE 80	Hpe	40x35,4	0,8 Mpa
5	2	Hoge druk afdichtingsplug	Rubber	100x40	In aansluitpakket
4	1	Keerklep	Messing	DN32	In aansluitpakket
3	1	Watermeterbeugel	RVS	Q3-6,3	In aansluitpakket
2	1	Watermeter		Q3-6,3	
1	1	Mantelbuis	pvc	110x3,2	Buigstraal 1050
Stuk nr.	Aantal	Benaming	Materiaal en of halffabr.	Normaanduiding of afmeting	Opmerking

Vitens

Watermeteropstelling Q3-6,3

Handboek Distributie

Schaal:	1:10
Getekend:	Koos Bouwman
Datum:	3 mei 2010
Gewijzigd:	
Wijziging:	Gezien:
Tekening nummer:	Q3-6,3